

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Волгоградской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

**400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгограду  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. (8442) 96-70-05, E-mail: und34\_emtrcom@volganet.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 111/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному дошкольному образовательному учреждению**

**«Детский сад №277 Дзержинского района Волгограда»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

**в лице законного представителя – заведующей, Каплуновой Наталье Николаевне**

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Волгограда**

(наименование органа ГПН)

**по пожарному надзору №002/111 от 24 июля 2019 года**

**ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

**01 августа 2019г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., 05 августа 2019г. с 12 час. 00 мин.**

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

до 13 час. 00 мин., 06 августа 2019г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., 14 августа 2019г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., общей продолжительностью 4 рабочих дней / 6 час. 00 мин. проведена проверка государственным инспектором города Волгограда по пожарному надзору – старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому району ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области майором внутренней службы Семеновым Виктором Васильевичем на объекте защиты МДОУ «Детский сад №277», по адресу: 400048, г. Волгоград, ул.Батумская, 1.

совместно с Заведующей МДОУ «Детский сад №277» - Каплуновой Н.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

**(приказ о приеме на работу № 03/8-НС от 20.03.2013г.)**

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Автоматические установки пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок (ПКП «Юнитроник» выдает информацию о неисправности только на дисплей приемно-контрольного прибора)	ст.83 ч.5 Федерального закона №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 06.07.2020г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
2.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее 75 дБА (на втором этаже детского сада оповещатели полностью отсутствуют, на первом этаже оповещатели установлены только в помещениях: кабинет заведующего, мед.кабинет, пед.кабинет, кабинет врача, кладовая). В спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ не доступны.	п.3.14, п. 3.22 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях", п.4.1-п.4.3 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", Рабочая документация В35/ДСКВ№277-09ПС и СО.02.РЧ листы 2, 3 «Плана расположения элементов системы оповещения»	До 06.07.2020г.	
3.	Система оповещения двухэтажного детского сада (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) не соответствует требованиям нормативных документов. Если проектом предусмотрена система оповещения 3-го типа и оповещаются только работники учреждений, то не предусмотрен речевой способ оповещения (передача специальных текстов). Если проектом предусмотрена система оповещения 2-го типа, то не предусмотрен звуковой способ оповещения в любой точке защищаемого помещения.	п. 1, ст.32 Федерального закона №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.1, раздел 6 таблица 1, раздел 7 таблица 2 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", Рабочая документация В35/ДСКВ№277-09ПС и СО.02.РЧ	До 06.07.2020г.	
4.	Приемно-контрольный прибор и приборы управления установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала. В рабочей документации (В35/ДСКВ№277-09ПС и СО.02.РЧ) отсутствует обоснование установки этих приборов, а также не обеспечивается раздельная передача извещений о пожаре и о неисправности в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.	Рабочая документация В35/ДСКВ№277-09ПС и СО.02.РЧ п.12.48 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"	До 06.07.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому,  
Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому району  
ОНД и ПР по г. Волгограду

(должность, фамилия, инициалы)

Семенов В.В.

государственного инспектора по пожарному надзору))

«14» августа 2019 г.



**Предписание для исполнения получил:**

*Каплунова Н.Н.*

(подпись)

«14» августа 2019 г.

Заведующая МДОУ «Детский сад №277»

(должность, фамилия, инициалы)

Каплунова Н.Н.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору